

Dato: 26-06-2017

Ejendommen xxxxxxxx

Gribskov Kommunes kloakforsyning, Gribvand Spildevand A/S, har i marts måned 2017 undersøgt spildevandskloakkerne i det område, hvor din ejendom er beliggende.

Ved undersøgelsen af afløbet fra din ejendom, blev det konstateret, at der igennem stikket fra ejendommen ledes overfladevand til det offentlige kloaksystem.

Tilledning af overfladevand via kloakken på din ejendom, skyldes enten at tagarealer og/eller befæstede arealer er tilsluttet kloakken. Der kan også på din grund være tilsluttet dræn.

Dette er i strid med, at ejendommen i den gældende spildevandsplan udelukkende er kloakeret for spildevand med nedsivning af regnvand. Gribvand Spildevand A/S opfordrer derfor til, at du hurtigst muligt får frakoblet de ulovlige tilslutninger af overfladevand eller drænvand.

Gribskov Kommune modtager kopi af denne henvendelse og står for opfølgning og den videre myndighedsbehandlingen.

Du bedes melde tilbage til Gribskov Kommune med kopi til Gribvand Spildevand, når kloakken på ejendommen er bragt i orden ledsaget af dokumentation herfor. Arbejdet skal udføres af et autoriseret kloakfirma.

Med venlig hilsen

Anne Grethe Lindholm	Gribvand A/S	Email. agl@gribvand.dk	Tlf. 4840 4119
Henning Holm	Gribvand A/S	Email. hh@gribvand.dk	Tlf. 4840 4115

Kopi af nærværende skrivelse sendt til Gribskov Kommune